

## Lampiran 1

### LEMBAR OBSERVASI SANITASI TOILET DESA WISATA TAHUN 2020

Petunjuk Pengisian:

1. Pada daftar lembar observasi mengisi tanda centang (✓) pada kolom “Ya” atau “Tidak”.
2. Jawaban “Ya” apabila item penilaian sesuai/perlu/bisa dilaksanakan dengan penilaian toilet Desa Wisata
3. Jawaban “Tidak” apabila item tersebut tidak sesuai, tidak perlu/sulit dilaksanakan.

Lokasi Pemeriksaan :

Tanggal Pemeriksaan :

Nama Pemeriksa :

| No        | Variabel yang akan diamati                        | Pilihan |       | Keterangan |
|-----------|---------------------------------------------------|---------|-------|------------|
|           |                                                   | Ya      | Tidak |            |
| 1         | 2                                                 | 3       | 4     | 5          |
| <b>I</b>  | <b>Bangunan</b>                                   |         |       |            |
| <b>A.</b> | <b>Luas Ruang Buang Air Besar</b>                 |         |       |            |
| 1.        | Lebar minimum 160 cm                              |         |       |            |
| 2.        | Panjang 80-90 cm                                  |         |       |            |
| 3.        | Tinggi plafond 220 – 240 cm                       |         |       |            |
| <b>B.</b> | <b>Luas Ruang Buang Air kecil (urinoir)</b>       |         |       |            |
| 4.        | Lebar satuan 70-80 cm                             |         |       |            |
| 5.        | Terdapat penyekat                                 |         |       |            |
| 6.        | Tinggi 40-45 cm                                   |         |       |            |
| 7.        | Tersedia urinal anak anak                         |         |       |            |
| <b>C.</b> | <b>Ruang cuci tangan dan cuci muka (wastafel)</b> |         |       |            |
| 8.        | Lebar 80 cm                                       |         |       |            |
| 9.        | Lebar bak cuci 50 – 60 cm                         |         |       |            |
| 10.       | Tinggi bak cuci 70 – 80 cm                        |         |       |            |
| 11.       | Jarak bak cuci dengan dinding 90- 120cm           |         |       |            |
| <b>D.</b> | <b>Universal Design untuk kaum difabel</b>        |         |       |            |

| 1          | 2                                                                                                                 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 12.        | Lebar pintu masuk minimu 85 cm                                                                                    |   |   |   |
| 13.        | Jalan masuk lurus                                                                                                 |   |   |   |
| 14.        | Kemiringan lantai maksimal 7%                                                                                     |   |   |   |
| 15.        | Tinggi kloset 42 cm                                                                                               |   |   |   |
| 16.        | Kloset dilengkapi penutup                                                                                         |   |   |   |
| 17.        | Terdapat penggelontor                                                                                             |   |   |   |
| 18.        | Alat penutup pintu otomatis (door closer)                                                                         |   |   |   |
| 19.        | Ruangan leluasan untuk gerak kursi roda                                                                           |   |   |   |
| 20.        | Perlengkapan toilet (saklar lampu, kertas toilet, pegangan tangan harus bisa dijangkau tangan dalam posisi duduk) |   |   |   |
| 21.        | Informasi Grafis Braille                                                                                          |   |   |   |
| 22.        | Tinggi wastafel 76 cm                                                                                             |   |   |   |
| 23.        | Lebar wastafel 120 cm                                                                                             |   |   |   |
| 24.        | Tersedia tombol alarm                                                                                             |   |   |   |
| 25.        | Diatas pintu terdapat lampu alarm                                                                                 |   |   |   |
| <b>E.</b>  | <b>Ruang Penjaga</b>                                                                                              |   |   |   |
| 26.        | Ruangan 90 cm x 105 cm                                                                                            |   |   |   |
| <b>II.</b> | <b>Konstruksi Bangunan</b>                                                                                        |   |   |   |
| <b>A.</b>  | <b>Lantai</b>                                                                                                     |   |   |   |
| 1.         | Kemiringan minimum 1%                                                                                             |   |   |   |
| 2.         | Bahan finishing tidak licin                                                                                       |   |   |   |
| 3.         | Mudah dibersihkan                                                                                                 |   |   |   |
| 4.         | Kedap Air                                                                                                         |   |   |   |
| <b>B.</b>  | <b>Dinding</b>                                                                                                    |   |   |   |
| 5.         | Bersih                                                                                                            |   |   |   |
| 6.         | Berwarna Terang                                                                                                   |   |   |   |
| 7.         | Mudah dikontrol kebersihan                                                                                        |   |   |   |
| 8.         | Dinding yang terkena air dilapisi keramik 160 cm                                                                  |   |   |   |
| 9.         | Dinding kubikal dari lantai 15 – 20 cm                                                                            |   |   |   |
| <b>C.</b>  | <b>Langit-langit</b>                                                                                              |   |   |   |
| 10.        | Bahan kuat                                                                                                        |   |   |   |
| 11.        | Rangka kuat                                                                                                       |   |   |   |

| 1         | 2                                                | 3 | 4 | 5 |
|-----------|--------------------------------------------------|---|---|---|
| 12.       | Mudah membersihkan                               |   |   |   |
| 13.       | Terdapat Manhole untuk perawatan                 |   |   |   |
| <b>D.</b> | <b>Kloset dan sanitarian lain</b>                |   |   |   |
| 14.       | Sanitari leher angsa                             |   |   |   |
| 15.       | Warna putih                                      |   |   |   |
| 16.       | Dilengkapi jet spray                             |   |   |   |
| 17.       | Terdapat wahlet eco                              |   |   |   |
| <b>E.</b> | <b>Pintu</b>                                     |   |   |   |
| 18.       | Bahan tahan air                                  |   |   |   |
| 19.       | Ringan                                           |   |   |   |
| 20.       | Mudah dibersihkan                                |   |   |   |
| 21.       | Lebar 100 – 120 cm                               |   |   |   |
| 22.       | Kusen dari bahan tahan air                       |   |   |   |
| 23.       | Kusen mudah dibersihkan                          |   |   |   |
| 24.       | Penutup pintu otomatis                           |   |   |   |
| 25.       | Daun pintu sebelah kanan                         |   |   |   |
| 26.       | Daun pintu memkua kedalam                        |   |   |   |
| 27.       | Gantungan pakaian/tas pada posisi daun pintu     |   |   |   |
| 28.       | Gantungan pakaian pada ketinggian 150 – 160 cm   |   |   |   |
| 29.       | Gantungan tas pada ketinggian 135-149 cm         |   |   |   |
| <b>F</b>  | <b>Lampu</b>                                     |   |   |   |
| 30.       | Lampu TL/Bohlam                                  |   |   |   |
| <b>G.</b> | <b>Plumbing air bersih</b>                       |   |   |   |
| 31.       | Terdapat reservoirs                              |   |   |   |
| 32.       | Diameter pipa 0,5”                               |   |   |   |
| 33.       | Keran dengan sistim Swing (geser)/tekan/Tarik    |   |   |   |
| 34.       | Pipa buangan diameter 2”                         |   |   |   |
| <b>H.</b> | <b>Plumbing air kotor cair</b>                   |   |   |   |
| 35.       | Diameter pipa 3 – 4”                             |   |   |   |
| 36.       | Pipa leher angsa                                 |   |   |   |
| 37.       | Terdapat penyaring kotoran dan lemak (greastrap) |   |   |   |
| 38.       | Terdapat bak control                             |   |   |   |
| <b>I.</b> | <b>Plumbing air kotor padat</b>                  |   |   |   |
| 39.       | Septic tank minimum 200 cm x 100 cm x 200 cm     |   |   |   |
| 40.       | Terdapat 2 bak                                   |   |   |   |

| 1           | 2                                                                                 | 3 | 4 | 5 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 41.         | Kedap air                                                                         |   |   |   |
| 42.         | Jarak > 10 m dari sumber air                                                      |   |   |   |
| 43.         | Pipa PVC 4"                                                                       |   |   |   |
| <b>J.</b>   | <b>Tata Ruang</b>                                                                 |   |   |   |
| 44.         | Kenyamanan terpenuhi                                                              |   |   |   |
| 45.         | Mudah/efisien                                                                     |   |   |   |
| 46.         | Bangunan mudah dicari                                                             |   |   |   |
| 47.         | Sirkulasi udara berjalan baik                                                     |   |   |   |
| 48.         | Terdapat tanam untuk mempercantik toilet                                          |   |   |   |
| 49.         | Jarak pohon 6 meter dari bangunan toilet                                          |   |   |   |
| <b>III.</b> | <b>Sanitasi Toilet</b>                                                            |   |   |   |
| <b>A.</b>   | <b>Ventilasi</b>                                                                  |   |   |   |
| 1.          | Tersedia Ventilasi                                                                |   |   |   |
| 2.          | Kelembaban 40 –50%                                                                |   |   |   |
| 3.          | Laju ventilasi 0,15 – 0,50m/dtk                                                   |   |   |   |
| 4.          | Ventilasi 15% dari luas lantai                                                    |   |   |   |
| 5.          | Suhu 20 - 27 °C                                                                   |   |   |   |
| 6.          | Ventilasi dilengkapi kain kasa                                                    |   |   |   |
| 7.          | Tersedia <i>exhaust fan</i>                                                       |   |   |   |
| 8.          | Tersedia alat pengering lantai di bawah wastafel                                  |   |   |   |
| <b>B.</b>   | <b>Tempat Sampah</b>                                                              |   |   |   |
| 9.          | Tersedia tempat sampah dekat dengan tempat cuci tangan                            |   |   |   |
| 10.         | Tempat sampah kedap air                                                           |   |   |   |
| 11.         | Tempat sampah tertutup                                                            |   |   |   |
| 12.         | Tempat sampah <i>hands free</i>                                                   |   |   |   |
| 13.         | Tempat sampah mudah dibersihkan                                                   |   |   |   |
| 14.         | Tersedia tempat sampah khusus untuk pembalut ( <i>Lady Bin</i> ) di toilet wanita |   |   |   |
| <b>C.</b>   | <b>Penyediaan Air</b>                                                             |   |   |   |
| 15.         | Selalu tersedia air bersih                                                        |   |   |   |
| 16.         | Dilakukan pengujian kualitas air bersih                                           |   |   |   |
| 17.         | Air tidak berbau                                                                  |   |   |   |
| 18.         | Air tidak berwarna                                                                |   |   |   |
| 19.         | Air tidak berasa                                                                  |   |   |   |

| 1          | 2                                                           | 3 | 4 | 5 |
|------------|-------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 20.        | Suhu air (suhu udara $\pm 3$ )                              |   |   |   |
| 21.        | Bebas dari E.coli                                           |   |   |   |
| 22.        | Total coliform maksimum 50 CFU/100ml                        |   |   |   |
| 23.        | pH air 6,5 – 8,5                                            |   |   |   |
| <b>D.</b>  | <b>Pencahayaan</b>                                          |   |   |   |
| 24.        | Menggunakan pencahayaan alami                               |   |   |   |
| 25.        | Menggunakan pencahayaan buatan                              |   |   |   |
| 26.        | Illuminasi 100 – 200 lux                                    |   |   |   |
| <b>E.</b>  | <b>Pembuangan Limbah Cair dan Tinja</b>                     |   |   |   |
| 27.        | Tersedia Septic tank                                        |   |   |   |
| 28.        | Limbah cair dan tinja dialirkan ke septic tank              |   |   |   |
| <b>F.</b>  | <b>Pengendalian Vektor</b>                                  |   |   |   |
| 29.        | Angka Bebas Jentik $\geq 95$                                |   |   |   |
| 30.        | Indeks populasi lalat $< 2$                                 |   |   |   |
| 31.        | Indek populasi kecoa $< 2$                                  |   |   |   |
| 32.        | <i>Success trap</i> $< 1$                                   |   |   |   |
| <b>IV.</b> | <b>Manajemen Pengelolaan dan Pemeliharaan</b>               |   |   |   |
| <b>A.</b>  | <b>Kebersihan Toilet</b>                                    |   |   |   |
| 1.         | Toilet dalam keadaan bersih dan kering                      |   |   |   |
| 2.         | Tersedia bahan pembersih (air dan atau tissue)              |   |   |   |
| 3.         | Tidak berbau                                                |   |   |   |
| 4.         | Tinja tidak dapat terjamah serangga dan binatang pengganggu |   |   |   |
| 5.         | Terdapat petugas khusus                                     |   |   |   |
| 6.         | Tersedia peralatan dan bahan pembersih toilet               |   |   |   |
| <b>B.</b>  | <b>Amenities</b>                                            |   |   |   |
| 7.         | Tersedia sabun cair                                         |   |   |   |
| 8.         | Tersedia pengharum ruangan                                  |   |   |   |
| 9.         | Tersedia pengering tangan                                   |   |   |   |
| 10.        | Tersedia tanda larangan merokok                             |   |   |   |

| 1         | 2                                                            | 3 | 4 | 5 |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 11.       | Tersedia jadwal pembersihan                                  |   |   |   |
| <b>C.</b> | <b><i>Sign</i></b>                                           |   |   |   |
| 12.       | Tersedia signage yang jelas                                  |   |   |   |
| <b>D.</b> | <b>Sticker Edukatif</b>                                      |   |   |   |
| 13.       | Tersedia sticker edukatif                                    |   |   |   |
| <b>E.</b> | <b>Pemeliharaan</b>                                          |   |   |   |
| 14.       | Petugas membersihkan toilet serta kelengkapan toilet lainnya |   |   |   |
| 15.       | Petugas membersihkan Lingkungan toilet                       |   |   |   |
| 16.       | Petugas mengecek peralatan tambahan agar tetap berfungsi     |   |   |   |
| <b>F.</b> | <b>Kotak Saran</b>                                           |   |   |   |
| 17.       | Tersedia kotak saran                                         |   |   |   |

## Lampiran 2

### Rekapitulasi Sanitasi Toilet Desa Wisata di Kabupaten Jembrana Thn. 2024

| Rekapitulasi Lembar Observasi Sanitasi Toilet Desa Wisata di Jembrana THN. 2024 |                                                   |                  |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|---|---|---|---|
|                                                                                 |                                                   |                  |   |   |   |   |
|                                                                                 |                                                   |                  |   |   |   |   |
| No                                                                              | Variabel Yang Diamati                             | Hasil Pengamatan |   |   |   |   |
|                                                                                 |                                                   | 1                | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <b>1.</b>                                                                       | <b>Bangunan</b>                                   |                  |   |   |   |   |
| <b>A.</b>                                                                       | <b>Luas Ruangang Buang Air Besar</b>              |                  |   |   |   |   |
| 1.                                                                              | Lebar minimum 160 cm                              | 0                | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2.                                                                              | Panjang 80-90 cm                                  | 1                | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.                                                                              | Tinggi plafond 220-240 cm                         | 1                | 1 | 1 | 1 | 1 |
| <b>B.</b>                                                                       | <b>Luas Ruangang Buang Air Kecil (urinoir)</b>    |                  |   |   |   |   |
| 4.                                                                              | Lebar satuan 70-80 cm                             | 0                | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.                                                                              | Terdapat penyekat                                 | 0                | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.                                                                              | Tinggi 40-45 cm                                   | 0                | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.                                                                              | Tersedia urinal anak anak                         | 0                | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>C.</b>                                                                       | <b>Ruang cuci tangan dan cuci muka (wastafel)</b> |                  |   |   |   |   |
| 8.                                                                              | Lebar 80 cm                                       | 0                | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.                                                                              | Lebar bak cuci 50 – 60 cm                         | 0                | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.                                                                             | Tinggi bak cuci 70 – 80 cm                        | 0                | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11.                                                                             | Jarak bak cuci dengan dinding 90- 120cm           | 0                | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>D.</b>                                                                       | <b>Universal Design untuk kaum difabel</b>        |                  |   |   |   |   |
| 12.                                                                             | Lebar pintu masuk minimu 85 cm                    | 0                | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.                                                                             | Jalan masuk lurus                                 | 0                | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.                                                                             | Kemiringan lantai maksimal 7%                     | 0                | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.                                                                             | Tinggi kloset 42 cm                               | 0                | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.                                                                             | Kloset dilengkapi penutup                         | 0                | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.                                                                             | Terdapat penggelontor                             | 0                | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.                                                                             | Alat penutup pintu otomatis (door closer)         | 0                | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.                                                                             | Ruangang leluasan untuk gerak kursi roda          | 0                | 0 | 0 | 0 | 0 |

|           |                                                                                                                  |     |     |    |     |     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|
| 20.       | Perlengkapan toilet (saklar lampu, kertas toilet, pegangan tangan harus bisa dijangkau tangan dalam posisi duduk | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 21.       | Informasi Grafis Braille                                                                                         | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 22.       | Tinggi wastafel 76 cm                                                                                            | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 23.       | Lebar wastafel 120 cm                                                                                            | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 24.       | Tersedia tombol alarm                                                                                            | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 25.       | Diatas pintu terdapat lampu alarm                                                                                | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| <b>E.</b> | <b>Ruang Penjaga</b>                                                                                             |     |     |    |     |     |
| 26.       | Ruangan 90 cm x 105 cm                                                                                           | 1   | 1   | 0  | 0   | 0   |
|           |                                                                                                                  | 3   | 5   | 2  | 3   | 3   |
|           |                                                                                                                  | 12% | 19% | 8% | 12% | 12% |
| <b>II</b> | <b>Konstruksi Bangunan</b>                                                                                       |     |     |    |     |     |
| <b>A.</b> | <b>Lantai</b>                                                                                                    |     |     |    |     |     |
| 1.        | Kemiringan minimum 1%                                                                                            | 1   | 1   | 1  | 1   | 1   |
| 2.        | Bahan finishing tidak licin                                                                                      | 1   | 1   | 1  | 1   | 1   |
| 3.        | Mudah dibersihkan                                                                                                | 1   | 1   | 0  | 1   | 0   |
| 4.        | Kedap Air                                                                                                        | 1   | 1   | 1  | 1   | 0   |
| <b>B.</b> | <b>Dinding</b>                                                                                                   |     |     |    |     |     |
| 5.        | Bersih                                                                                                           | 1   | 1   | 1  | 1   | 0   |
| 6.        | Berwarna Terang                                                                                                  | 1   | 1   | 1  | 1   | 1   |
| 7.        | Mudah dikontrol kebersihan                                                                                       | 1   | 1   | 1  | 1   | 0   |
| 8.        | Dinding yang terkena air dilapisi keramik 160 cm                                                                 | 1   | 1   | 1  | 1   | 0   |
| 9.        | Dinding kubikal dari lantai 15 – 20 cm                                                                           | 1   | 1   | 1  | 1   | 0   |
| <b>C.</b> | <b>Langit-langit</b>                                                                                             |     |     |    |     |     |
| 10.       | Bahan kuat                                                                                                       | 1   | 1   | 1  | 1   | 1   |
| 11.       | Rangka kuat                                                                                                      | 1   | 1   | 1  | 1   | 1   |
| 12.       | Mudah membersihkan                                                                                               | 1   | 1   | 1  | 1   | 1   |
| 13.       | Terdapat Manhole untuk perawatan                                                                                 | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| <b>D.</b> | <b>Kloset dan sanitarian lain</b>                                                                                |     |     |    |     |     |
| 14.       | Sanitari leher angsa                                                                                             | 1   | 1   | 1  | 1   | 1   |
| 15.       | Warna putih                                                                                                      | 0   | 1   | 1  | 1   | 0   |
| 16.       | Dilengkapi jet spray                                                                                             | 1   | 1   | 0  | 1   | 0   |

|           |                                                  |   |   |   |   |   |
|-----------|--------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 17.       | Terdapat wahlet eco                              | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| <b>E.</b> | <b>Pintu</b>                                     |   |   |   |   |   |
| 18.       | Bahan tahan air                                  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19.       | Ringan                                           | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20.       | Mudah dibersihkan                                | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21.       | Lebar 100 – 120 cm                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.       | Kusen dari bahan tahan air                       | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23.       | Kusen mudah dibersihkan                          | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24.       | Penutup pintu otomatis                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.       | Daun pintu sebelah kanan                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.       | Daun pintu memkua kedalam                        | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27.       | Gantungan pakaian/tas pada posisi daun pintu     | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.       | Gantungan pakaian pada ketinggian 150 – 160 cm   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.       | Gantungan tas pada ketinggian 135-149 cm         | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>F.</b> | <b>Lampu</b>                                     |   |   |   |   |   |
| 30.       | Lampu TL/Bohlam                                  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| <b>G.</b> | <b>Plumbing air bersih</b>                       |   |   |   |   |   |
| 31.       | Terdapat reservoirs                              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32.       | Diameter pipa 0,5"                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33.       | Keran dengan sisti Swing (geser)/tekan/Tarik     | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34.       | Pipa buangan diameter 2"                         | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| <b>H.</b> | <b>Plumbing air kotor cair</b>                   |   |   |   |   |   |
| 35.       | Diameter pipa 3 – 4"                             | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36.       | Pipa leher angsa                                 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37.       | Terdapat penyaring kotoran dan lemak (greastrap) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.       | Terdapat bak control                             | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>I.</b> | <b>Plumbing air kotor padat</b>                  |   |   |   |   |   |
| 39.       | Septic tank minimum 200 cm x 100 cm x 200 cm     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40.       | Terdapat 2 bak                                   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 41.       | Kedap air                                        | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42.       | Jarak > 10 m dari sumber air                     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

|             |                                                                                      |     |     |     |     |     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 43.         | Pipa PVC 4"                                                                          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| <b>J.</b>   | <b>Tata Ruang</b>                                                                    |     |     |     |     |     |
| 44.         | Kenyamanan terpenuhi                                                                 | 1   | 1   | 0   | 1   | 0   |
| 45.         | Mudah/efisien                                                                        | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 46.         | Bangunan mudah dicari                                                                | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 47.         | Sirkulasi udara berjalan baik                                                        | 1   | 0   | 1   | 1   | 1   |
| 48.         | Terdapat tanam untuk<br>mempercantik toilet                                          | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   |
| 49.         | Jarak pohon 6 meter dari bangunan toilet                                             | 1   | 1   | 0   | 1   | 1   |
|             |                                                                                      | 39  | 36  | 32  | 36  | 27  |
|             |                                                                                      | 80% | 73% | 65% | 73% | 55% |
| <b>III.</b> | <b>Sarana Toilet</b>                                                                 |     |     |     |     |     |
| <b>A.</b>   | <b>Ventilasi</b>                                                                     |     |     |     |     |     |
| 1.          | Tersedia Ventilasi                                                                   | 1   | 0   | 1   | 1   | 1   |
| 2.          | Kelembaban 40 –50%                                                                   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 3.          | Laju ventilasi 0,15 – 0,50m/dtk                                                      | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   |
| 4.          | Ventilasi 15% dari luas lantai                                                       | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5.          | Suhu 20 - 27 °C                                                                      | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 6.          | Ventilasi dilengkapi kain kasa                                                       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 7.          | Tersedia <i>exhaust fan</i>                                                          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 8.          | Tersedia alat pengering lantai di bawah<br>wastafel                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| <b>B.</b>   | <b>Tempat Sampah</b>                                                                 |     |     |     |     |     |
| 9.          | Tersedia tempat sampah dekat dengan<br>tempat cuci tangan                            | 1   | 1   | 0   | 1   | 1   |
| 10.         | Tempat sampah kedap air                                                              | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   |
| 11.         | Tempat sampah tertutup                                                               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 12.         | Tempat sampah <i>hands free</i>                                                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 13.         | Tempat sampah mudah<br>dibersihkan                                                   | 1   | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 14.         | Tersedia tempat sampah khusus untuk<br>pembalut ( <i>Lady Bin</i> ) di toilet wanita | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| <b>C.</b>   | <b>Penyediaan Air</b>                                                                |     |     |     |     |     |
| 15.         | Selalu tersedia air bersih                                                           | 1   | 1   | 0   | 1   | 1   |
| 16.         | Dilakukan pengujian kualitas air bersih                                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

|            |                                                             |     |     |     |     |     |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 17.        | Air tidak berbau                                            | 1   | 1   | 0   | 1   | 1   |
| 18.        | Air tidak berwarna                                          | 1   | 1   | 0   | 1   | 1   |
| 19.        | Air tidak berasa                                            | 1   | 1   | 0   | 1   | 1   |
| 20.        | Suhu air (suhu udara $\pm 3$ )                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 21.        | Bebas dari E.coli                                           | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 22.        | Total coliform maksimum 50                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|            | CFU/100ml                                                   |     |     |     |     |     |
| 23.        | pH air 6,5 – 8,5                                            | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| <b>D.</b>  | <b>Pencahayaan</b>                                          |     |     |     |     |     |
| 24.        | Menggunakan pencahayaan alami                               | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   |
| 25.        | Menggunakan pencahayaan buatan                              | 1   | 1   | 0   | 1   | 1   |
| 26.        | Iluminasi 100 – 200 lux                                     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| <b>E.</b>  | <b>Pembuangan Limbah Cair dan Tinja</b>                     |     |     |     |     |     |
| 27.        | Tersedia Septic tank                                        | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 28.        | Limbah cair dan tinja dialirkan ke septic tank              | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| <b>F.</b>  | <b>Pengendalian Vektor</b>                                  |     |     |     |     |     |
| 29.        | Angka Bebas Jentik $\geq 95$                                | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 30.        | Indeks populasi lalat $< 2$                                 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 31.        | Indek populasi kecoa $< 2$                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 32.        | <i>Success trap</i> $< 1$                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|            |                                                             | 16  | 11  | 7   | 14  | 14  |
|            |                                                             | 50% | 34% | 22% | 44% | 44% |
| <b>IV.</b> | <b>Manajemen Pengelolaan dan Pemeliharaan</b>               |     |     |     |     |     |
| <b>A.</b>  | <b>Kebersihan Toilet</b>                                    |     |     |     |     |     |
| 1.         | Toilet dalam keadaan bersih dan kering                      | 1   | 1   | 0   | 1   | 0   |
| 2.         | Tersedia bahan pembersih (air dan atau tissue)              | 1   | 1   | 0   | 1   | 1   |
| 3.         | Tidak berbau                                                | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 4.         | Tinja tidak dapat terjamah serangga dan binatang pengganggu | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 5.         | Terdapat petugas khusus                                     | 1   | 1   | 0   | 1   | 1   |

|                       |                                                              |            |            |            |            |            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6.                    | Tersedia peralatan dan bahan pembersih toilet                | 1          | 0          | 0          | 1          | 0          |
| <b>B.</b>             | <b>Amenities</b>                                             |            |            |            |            |            |
| 7.                    | Tersedia sabun cair                                          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 8.                    | Tersedia pengharum ruangan                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9.                    | Tersedia pengering tangan                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.                   | Tersedia tanda larangan merokok                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11.                   | Tersedia jadwal pembersihan                                  | 1          | 1          | 0          | 1          | 1          |
| <b>C.</b>             | <b>Sign</b>                                                  |            |            |            |            |            |
| 12.                   | Tersedia signage yang jelas                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>D.</b>             | <b>Sticker Edukatif</b>                                      |            |            |            |            |            |
| 13.                   | Tersedia sticker edukatif                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>E.</b>             | <b>Pemeliharaan</b>                                          |            |            |            |            |            |
| 14.                   | Petugas membersihkan toilet serta kelengkapan toilet lainnya | 1          | 1          | 0          | 1          | 1          |
| 15.                   | Petugas membersihkan Lingkungan toilet                       | 1          | 1          | 0          | 1          | 0          |
| 16.                   | Petugas mengecek peralatan tambahan agar tetap berfungsi     | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          |
| <b>F.</b>             | <b>Kotak Saran</b>                                           |            |            |            |            |            |
| 17.                   | Tersedia Kotak Saran                                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                       |                                                              | 9          | 9          | 2          | 9          | 6          |
|                       |                                                              | 53%        | 53%        | 12%        | 53%        | 35%        |
| <b>TOTAL</b>          |                                                              | <b>66</b>  | <b>60</b>  | <b>48</b>  | <b>65</b>  | <b>49</b>  |
| <b>PERSENTASE (%)</b> |                                                              | <b>53%</b> | <b>48%</b> | <b>39%</b> | <b>52%</b> | <b>40%</b> |
| <b>KETERANGAN</b>     |                                                              | <b>TMS</b> | <b>TMS</b> | <b>TMS</b> | <b>TMS</b> | <b>TMS</b> |

### Lampiran 3

#### **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Kade Krisna Yuda Gumilang

NIM : P07133121012

Program Studi : Sanitasi Program Diploma Tiga

Jurusan : Kesehatan Lingkungan

Tahun Akademik : 2023/2024

Alamat : Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana.

Dengan ini menyatakan bahwa

1. Karya Tulis Ilmiah dengan judul Gambaran Sanitasi Toilet Desa Wisata di Jembrana adalah benar Karya sendiri atau bukan hasil karya orang lain.
2. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa Karya Tulis Ilmiah ini bukan karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya sendiri bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Mendiknas RI No.17 Tahun 2010 dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Denpasar, Desember 2023

Yang membuat pernyataan

Materai

10,000

I Kade Krisna Yuda Gumilang

P07133121012

## Lampiran 4



### Kementerian Kesehatan Poltekkes Denpasar

Jalan Sanitasi No.1, Sidakarya,  
Denpasar Selatan, Bali 80224  
(0361) 710447  
<https://poltekkes-denpasar.ac.id>

#### PERSETUJUAN ETIK/ ETHICAL APPROVAL Nomor : DP.04.02/F.XXXII.25/ 0636 /2024

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Komisi Etik Penelitian Kesehatan Poltekkes Denpasar, setelah dilaksanakan pembahasan dan penilaian, dengan ini memutuskan protokol penelitian yang berjudul :

Gambaran Sanitasi Toilet Desa Wisata Di Jembrana Tahun 2024

dengan Ketua Pelaksana/Peneliti Utama :

I Kade Krisna Yuda Gumilang

**LAIK ETIK.** Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan batas waktu pelaksanaan penelitian seperti tertera dalam protokol dengan masa maksimum selama 1 (satu) tahun

Pada akhir penelitian, peneliti menyerahkan laporan akhir kepada KEPK-Poltekkes Denpasar. Dalam pelaksanaan penelitian, jika ada perubahan dan/atau perpanjangan penelitian, harus mengajukan kembali permohonan kaji etik penelitian (amandemen protokol)

Denpasar, 28 Mei 2024  
Ketua Komisi Etik Poltekkes Kemenkes Denpasar  
  
Dr. Ni Komang Yuni Rahyani, S.Si.T., M.Kes

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.



## Lampiran 5



**Kementerian Kesehatan**  
**Poltekkes Denpasar**

Jalan Sanitasi No.1, Sidakarya,  
Denpasar Selatan, Bali 80224  
(0361) 710447  
<https://poltekkes-denpasar.ac.id>

Nomor : PP.08.02/F XXX II.16/0375/2024

5 April 2024

Hal : Mohon ijin penelitian a.n I Kade Krisna  
Yuda Gumilang

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Jembrana  
Jl Surapati No 1 Dauhwaru, Kec Jembrana, Kab Jembrana

Dalam rangka penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Sanitasi Program Diploma Tiga Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun 2024, kami mohon agar mahasiswa kami diijinkan untuk melakukan penelitian yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir, mahasiswa kami atas nama :

Nama : I Kade Krisna Yuda Gumilang  
NIM : P07133121012  
Judul : Gambaran Sanitasi Toilet Desa Wisata Di Jembrana Tahun 2024  
Hp : 0881037437705  
Waktu Penelitian : Bulan April – Mei 2024

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

a.n.Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar  
Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan



**I Wayan Jana, SKM, M.Si**  
NIP 196412271986031002

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

## Lampiran 6



**Kementerian Kesehatan**  
**Poltekkes Denpasar**

📍 Jalan Sanitasi No.1, Sidakarya,  
Denpasar Selatan, Bali 80224  
☎ (0361) 710447  
🌐 <https://poltekkes-denpasar.ac.id>

Nomor : PP.08.02/F XXX II.16/0375/2024

17 April 2024

Hal : Mohon ijin penelitian a.n I Kade Krisna  
Yuda Gumilang

Yth. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab Jembrana  
Jl Jendral Sudirman, Gedung Kesenian Dr. Ir Soekarno Lantai II  
Jembrana

Dalam rangka penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Sanitasi Program Diploma Tiga Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun 2024, kami mohon agar mahasiswa kami diijinkan untuk melakukan penelitian yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir, mahasiswa kami atas nama :

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nama             | : I Kade Krisna Yuda Gumilang                                 |
| NIM              | : P07133121012                                                |
| Judul            | : Gambaran Sanitasi Toilet Desa Wisata Di Jembrana Tahun 2024 |
| Hp               | : 0881037437705                                               |
| Waktu Penelitian | : Bulan April - Mei 2024                                      |

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

a.n.Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar Ketua  
Jurusan Kesehatan Lingkungan



**I Wayan Jana, SKM, M.Si**  
NIP 196412271986031002

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://te.kominfo.go.id/verifyPDF>.



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

## Lampiran 7



පිටිවික්‍රම සභාපති කළමනාකරණ  
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA  
කිහිඟි පරිසරය හා සංස්කෘතික කටයුතු  
**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**  
සංස්කෘතික සංරක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු සභාපති  
Jalan Jendral Sudirman, Gedung Kesenian Dr. Ir. Soekarno lantai II  
උතුරු මහල (පළමු මහල) සංස්කෘතික සංරක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු  
Telepon (0365) 41210, Negara Ext: 3357 Fax. (0365) 41210  
Webside: [www.jembranakab.go.id](http://www.jembranakab.go.id) Email: [disparbud.jembrana@gmail.com](mailto:disparbud.jembrana@gmail.com)

Negara, 22 April 2024

Nomor : 556/ 196 /Disparbud/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Ijin Penelitian**

Kepada  
Yth. Ketua Jurusan Kesehatan  
Lingkungan Poltekkes Kemenkes  
Denpasar  
di-  
Tempat

Menindaklanjuti Surat Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar Nomor :  
PP.08.02/F XXX II.16/0375/2024 tanggal 17 April 2024 Hal : Mohon Ijin  
Penelitian , atas nama : **I Kade Krisna Yuda Gumilang**, dengan ini

kami memberikan ijin sesuai nama tersebut di atas melakukan kegiatan  
Penelitian untuk penyusunan tugas akhir dari bulan April - Mei 2024 pada  
Desa Wisata di Jembrana. Hal-hal lain yang diperlukan dalam kegiatan  
penelitian dapat dikordinasikan sesuai dengan kebutuhan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan  
terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
KEPALA DINAS,  
**A. A. Komang Sapta Negara**  
NIP.19670106 199003 1 009

**TEMBUSAN** disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Jembrana, sebagai laporan
2. Wakil Bupati di Jembrana, sebagai laporan.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana, sebagai laporan.




Badan  
Sertifikasi  
Elektronik


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

## Lampiran 8

### Dokumentasi Kegiatan Observasi







**Desa Wisata Manistutu**





**Desa Wisata Rambut Siwi**

## Lampiran 9

 **Data Skripsi Mahasiswa**


|                |                                                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N I M          | P07133121012                                                                                                     |
| Nama Mahasiswa | I Kade Krisna Yuda Gumilang                                                                                      |
| Info Akademik  | Fakultas : Jurusan Kesehatan Lingkungan - Jurusan Program Studi Sanitasi Program<br>Diploma Tiga<br>Semester : 6 |

Skripsi
Bimbingan
Jurnal Ilmiah
Seminar Proposal
Syarat Sidang
Sidang Skripsi

**Bimbingan**

| No | Dosen                                                    | Topik                                                 | Hasil | Tanggal Bimbingan | Validasi Dosen |
|----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------|----------------|
| 1  | 197608211998032001 - DEWA AYU AGUSTINI POSMANINGSIH, SKM | Bimbingan Judul                                       |       | 30 Agu 2023       |                |
| 2  | 197608211998032001 - DEWA AYU AGUSTINI POSMANINGSIH, SKM | Bimbingan Kerangka Konsep                             |       | 4 Sep 2023        |                |
| 3  | 197608211998032001 - DEWA AYU AGUSTINI POSMANINGSIH, SKM | Bimbingan BAB 1                                       |       | 16 Okt 2023       |                |
| 4  | 197608211998032001 - DEWA AYU AGUSTINI POSMANINGSIH, SKM | Bimbingan BAB 1 Revisian dan BAB 2                    |       | 25 Okt 2023       |                |
| 5  | 197608211998032001 - DEWA AYU AGUSTINI POSMANINGSIH, SKM | Bimbingan Revisian BAB 2                              |       | 6 Nop 2023        |                |
| 6  | 197608211998032001 - DEWA AYU AGUSTINI POSMANINGSIH, SKM | Bimbingan Keseluruhan BAB                             |       | 27 Nop 2023       |                |
| 7  | 196307101986031003 - MOCHAMMAD CHOIRUL HADI, SKM, M.KES. | Bimbingan Penulisan Kata Pengantar dan Latar Belakang |       | 3 Nop 2023        |                |
| 8  | 196307101986031003 - MOCHAMMAD CHOIRUL HADI, SKM, M.KES. | Bimbingan Penulisan BAB 1 dan BAB 2                   |       | 16 Nop 2023       |                |
| 9  | 196307101986031003 - MOCHAMMAD CHOIRUL HADI, SKM, M.KES. | Bimbingan Revisian BAB 1 dan BAB 2                    |       | 20 Nop 2023       |                |
| 10 | 196307101986031003 - MOCHAMMAD CHOIRUL HADI, SKM, M.KES. | Bimbingan Penulisan BAB 3 dan BAB 4                   |       | 23 Nop 2023       |                |
| 11 | 196307101986031003 - MOCHAMMAD CHOIRUL HADI, SKM, M.KES. | Bimbingan Revisian BAB 3 dan BAB 4                    |       | 27 Nop 2023       |                |
| 12 | 196307101986031003 - MOCHAMMAD CHOIRUL HADI, SKM, M.KES. | Bimbingan Keseluruhan                                 |       | 28 Nop 2023       |                |
| 13 | 197608211998032001 - DEWA AYU AGUSTINI POSMANINGSIH, SKM | Bimbingan Rancangan Penelitian                        |       | 4 Apr 2024        |                |
| 14 | 197608211998032001 - DEWA AYU AGUSTINI POSMANINGSIH, SKM | Bimbingan Penelitian                                  |       | 29 Apr 2024       |                |
| 15 | 197608211998032001 - DEWA AYU AGUSTINI POSMANINGSIH, SKM | Bimbingan Hasil Penelitian                            |       | 3 Mei 2024        |                |
| 16 | 197608211998032001 - DEWA AYU AGUSTINI POSMANINGSIH, SKM | Bimbingan BAB 5                                       |       | 8 Mei 2024        |                |
| 17 | 197608211998032001 - DEWA AYU AGUSTINI POSMANINGSIH, SKM | Bimbingan Revisian BAB 5 dan BAB 6                    |       | 13 Mei 2024       |                |
| 18 | 197608211998032001 - DEWA AYU AGUSTINI POSMANINGSIH, SKM | Bimbingan Keseluruhan BAB                             |       | 14 Mei 2024       |                |
| 19 | 196307101986031003 - MOCHAMMAD CHOIRUL HADI, SKM, M.KES. | Bimbingan Penulisan Hasil                             |       | 3 Mei 2024        |                |
| 20 | 196307101986031003 - MOCHAMMAD CHOIRUL HADI, SKM, M.KES. | Bimbingan Penulisan Pembahasan                        |       | 6 Mei 2024        |                |
| 21 | 196307101986031003 - MOCHAMMAD CHOIRUL HADI, SKM, M.KES. | Bimbingan BAB 5 dan BAB 6                             |       | 9 Mei 2024        |                |
| 22 | 196307101986031003 - MOCHAMMAD CHOIRUL HADI, SKM, M.KES. | Bimbingan Revisian BAB 5 dan BAB 6                    |       | 10 Mei 2024       |                |
| 23 | 196307101986031003 - MOCHAMMAD CHOIRUL HADI, SKM, M.KES. | Bimbingan Keseluruhan BAB                             |       | 13 Mei 2024       |                |
| 24 | 196307101986031003 - MOCHAMMAD CHOIRUL HADI, SKM, M.KES. | Bimbingan Revisian Keseluruhan BAB                    |       | 14 Mei 2024       |                |

## Lampiran 10



## Lampiran 11

### SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI REPOSITORY

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Kade Krisna Yuda Gumilang

NIM : P07133121012

Program Studi : Diploma Tiga

Jurusan : Kesehatan Lingkungan

Tahun Akademik : 2024

Alamat : Banjar Munduk Bayur, Desa Tuwed, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, Bali

Nomor HP/Email : 0881037437705 / [krisnayuda340@gmail.com](mailto:krisnayuda340@gmail.com)

Dengan ini menyerahkan KTI berupa tugas akhir dengan judul “Gambaran Sanitasi Toilet Desa Wisata Di Kabupaten Jembrana Tahun 2024”.

1. Dan menyetujuinya menjadi hak milik Poltekkes Kemenkes Denpasar serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan publikasinya di internet atau di media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.
2. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam skripsi ini, maka segala tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung pribadi tanpa melibatkan pihak Poltekkes Kemenkes Denpasar.

Dengan surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Denpasar, 6 Juni 2024

Yang menyatakan



I Kade Krisna Yuda Gumilang

NIM.P07133121012