

Lampiran 1



பிணக்குப்பாயிக்குவரலி
PEMERINTAH PROVINSI BALI
பிணக்குப்பாயிக்குவரலி பிணக்குப்பாயிக்குவரலி
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
பிணக்குப்பாயிக்குவரலி-பிணக்குப்பாயிக்குவரலி (பிணக்குப்பாயிக்குவரலி) பிணக்குப்பாயிக்குவரலி
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA (80235), TELEPON (0361)243804
WEBSITE: www.dpmptsp.baliprov.go.id, Email: dpmptsp@baliprov.go.id

Nomor Lampiran : B.30.070/1517.E/IZIN-C/DPMPSTP
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Penelitian

Bali, 20 Mei 2022
Kepada
Yth. Direktur Rumah Sakit Mata Bali Mandara
Provinsi Bali
di - Tempat

- I. Dasar
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 63 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Standar Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - Surat Permohonan dari POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR Nomor PP.08.02/033/0678/2022, tanggal 10 Mei 2022, Perihal Permohonan Izin Penelitian.
- II. Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi kepada:
- Nama : I KETUT SEMADI WIDIANTARA
Pekerjaan : PNS
Alamat : BR. DINAS BANGBANG BIAUNG, DESA DUDA, KECAMATAN SELAT, KABUPATEN KARANGASEM
Judul/bidang : HUBUNGAN PENCAHAYAAN DENGAN ANGKA KUMAN UDARA DI RUANG OPERASI RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA TAHUN 2022
Lokasi Penelitian : RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA
Jumlah Peserta : 1 Orang
Lama Penelitian : 2 Bulan (23 Mei 2022 - 30 Juni 2022)
- III. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut :
- Sebelum melakukan kegiatan agar melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota setempat atau pejabat yang berwenang.
 - Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/judul Penelitian. Apabila melanggar ketentuan Surat Keterangan Penelitian / Rekomendasi Penelitian akan dicabut dihentikan segala kegiatannya.
 - Meniaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat dan budaya setempat.
 - Apabila masa berlaku Surat Keterangan Penelitian / Rekomendasi Penelitian ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, maka perpanjangan Surat Keterangan Penelitian / Rekomendasi Penelitian agar ditujukan kepada instansi pemohon.

**IZIN INI DIKENAKAN
TARIF RP 0,-**

Ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n. GUBERNUR BALI
KEPALA DINAS
Anak Agung Ngurah Oka Sutha Diana
NIP. 19631222 199109 1 301

- Tembusan kepada Yth
- Gubernur Bali Sebagai Laporan
 - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali di Denpasar
 - Yang Bersangkutan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh DSE

Lampiran 2



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA

JALAN ANGSOKA NOMOR 8, DENPASAR (80233), TELEPON (0361) 243350
EMAIL: rsmbmi@baliprov.go.id WEBSITE: www.ramatbalimandara.baliprov.go.id

Bali, 25 Mei 2022

Nomor : B.39.070/3768/DIKLIT/RSM.BM
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Direktur Politeknik Kesehatan
Kemenkes Denpasar
c.q. Ketua Jurusan Kesehatan
Lingkungan Politeknik
Kesehatan Kemenkes
Denpasar
di -
Denpasar

Sehubungan dengan surat Saudara, Nomor :
PP.08.02/033/0678/2022, dengan ini diberikan rekomendasi untuk
dapat melakukan penelitian kepada :

Nama : I Ketut Semadi Widiantara
NIM : P07133221055
Institusi : Program Studi Sanitasi Lingkungan Politeknik
Kesehatan Kemenkes Denpasar
Judul Penelitian : Hubungan Pencahayaan dengan Angka
Kuman Udara di Ruang Operasi Rumah Sakit
Mata Bali Mandara
Waktu Penelitian : 2 Bulan (27 Mei – 26 Juli 2022)

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi
ketentuan sebagai berikut:

- Sebelum dan sesudah melakukan kegiatan agar melaporkan
kedatangannya ke Bidang Diklit dan Sarpras Rumah Sakit Mata Bali
Mandara.
- Melaksanakan penelitian sesuai dengan proposal yang telah
disetujui.
- Melapor kepada pihak Rumah Sakit Mata Bali Mandara, bila
melakukan amendement (perubahan) terhadap proposal penelitian.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- d. Mengikuti prosedur/alur yang telah ditentukan oleh Rumah Sakit Mata Bali Mandara.
- e. Apabila masa berlaku ijin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai maka ijin agar diperpanjang.
- f. Membayar Retribusi Rekomendasi/ Ijin Penelitian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2018.
- g. Melaporkan hasil akhir penelitian dengan menyerahkan 2 (dua) buah hardcopy hasil kegiatan kepada Rumah Sakit Mata Bali Mandara.
- h. Membuat video singkat hasil penelitian untuk di tayangkan dalam tv media Rumah Sakit Mata Bali Mandara.

Demikian Surat Ijin Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Komisi Etik Penelitian Rumah Sakit Mata Bali Mandara.
3. PIt. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Mata Bali Mandara.
4. Wakil Direktur Penunjang dan Diklit Rumah Sakit Mata Bali Mandara.
5. Kepala Bagian Keuangan Rumah Sakit Mata Bali Mandara cq. Bendahara Pendapatan.
6. Kepala Instalasi Rawat Inap dan Bedah Rumah Sakit Mata Bali Mandara.
7. Unit Sanitasi Rumah Sakit Mata Bali Mandara.
8. Mahasiswa yang bersangkutan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Lampiran 3

Hasil pemeriksaan pencahayaan

Hasil pemeriksaan pencahayaan dan angka kuman

No	Sampel	Kode	Hasil pemeriksaan					Rata-rata	Standar baku mutu (lux)
			Titik 1	Titik 2	Titik 3	Titik 4	Titik 5		
1	1 (OK1)	01	0	0	0	0	0	0	300-500
2	2 (OK2)	02	0	0	0	0	0	0	300-500
3	3 (OK3)	03	0	0	0	0	0	0	300-500
4	4 (OK4)	04	0	0	0	0	0	0	300-500
5	5 (OK5)	05	0	0	0	0	0	0	300-500
6	6 (OK6)	06	0	0	0	0	0	0	300-500
7	7 (OK7)	07	0	0	0	0	0	0	300-500
8	8 (OK1)	08	120	258	235	182	192	197	300-500
9	9 (OK2)	09	322	337	315	238	332	309	300-500
10	10 (OK3)	010	87	318	343	246	349	269	300-500
11	11 (OK4)	011	208	253	366	228	288	269	300-500
12	12 (OK5)	012	210	310	292	175	215	240	300-500
13	13 (OK6)	013	305	298	264	335	292	299	300-500
14	14 (OK7)	014	231	22	12	24	72	72	300-500
15	15 (OK1)	015	395	497	521	397	475	457	300-500
16	16 (OK2)	016	437	470	510	498	556	494	300-500
17	17 (OK3)	017	489	506	463	512	507	495	300-500
18	18 (OK4)	018	372	465	544	507	568	491	300-500
19	19 (OK5)	019	450	563	480	325	394	442	300-500
20	20 (OK6)	020	504	485	501	504	484	496	300-500
21	21 (OK7)	021	249	52	55	219	107	136	300-500

**Hasil Pemeriksaan Rata-Rata Pencahayaan di Ruang Operasi
RS Mata Bali Mandara Tahun 2022**

Sampel	Kode	Rata-rata pencahayaan	Standar baku mutu 300 lux-500 lux (Permenkes RI, 2019)
1 (OK1)	01	0	TMS
2 (OK2)	02	0	TMS
3 (OK3)	03	0	TMS
4 (OK4)	04	0	TMS
5 (OK5)	05	0	TMS
6 (OK6)	06	0	TMS
7 (OK7)	07	0	TMS
8 (OK1)	08	197	TMS
9 (OK2)	09	309	MS
10 (OK3)	010	269	TMS
11 (OK4)	011	269	TMS
12 (OK5)	012	240	TMS
13 (OK6)	013	299	TMS
14 (OK7)	014	72	TMS
15 (OK1)	015	457	MS
16 (OK2)	016	494	MS
17 (OK3)	017	495	MS
18 (OK4)	018	491	MS
19 (OK5)	019	442	MS
20 (OK6)	020	496	MS
21 (OK7)	021	136	TMS

❖ **Keterangan :**

TMS : Tidak memenuhi syarat

MS : Memenuhi syarat

Lampiran 4

**Hasil Pemeriksaan Angka Kuman Udara di Ruang Operasi
RS Mata Bali Mandara Tahun 2022**

Sampel	Kode	Angka kuman udara	Standar baku mutu <10 CFU/m ³ (Permenkes RI, 2019)
1	2	3	4
1 (OK1)	01	23	TMS
2 (OK2)	02	10	MS
3 (OK3)	03	23	TMS
4 (OK4)	04	73	TMS
5 (OK5)	05	25	TMS
6 (OK6)	06	17	TMS
7 (OK7)	07	33	TMS
8 (OK1)	08	25	TMS
9 (OK2)	09	10	MS
10 (OK3)	010	4	MS
11 (OK4)	011	14	TMS
12 (OK5)	012	12	TMS
13 (OK6)	013	17	TMS
14 (OK7)	014	9	MS
15 (OK1)	015	1	MS
16 (OK2)	016	2	MS
17 (OK3)	017	0	MS
18 (OK4)	018	3	MS
19 (OK5)	019	3	MS
20 (OK6)	020	1	MS
21 (OK7)	021	11	TMS

Sumber (Permenkes RI, 2019)

❖ Keterangan :

TMS : Tidak memenuhi syarat

MS : Memenuhi syarat

Lampiran 5

Statistics

		Pencahayaan	Angka_Kuman_Udara
N	Valid	21	21
	Missing	0	0
Percentiles	100	2.00	2.00

Pencahayaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Memenuhi Syarat	14	66.7	66.7	66.7
	Memenuhi Syarat	7	33.3	33.3	100.0
Total		21	100.0	100.0	

Angka_Kuman_Udara

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Memenuhi Syarat	11	52.4	52.4	52.4
	Memenuhi Syarat	10	47.6	47.6	100.0
Total		21	100.0	100.0	

Case Processing Summary

		Cases
	Valid	Missing
Total		

	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Pencahayaan * Angka_Kuman_Udara	21	100.0%	0	0.0%	21	100.0%

Pencahayaan * Angka_Kuman_Udara Crosstabulation

		Angka_Kuman_Udara			
		Tidak			
		Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat	Total	
Pencahayaan	Tidak	Count	11	3	14
	Memenuhi Syarat	Expected Count	7.3	6.7	14.0
		% within Pencahayaan	78.6%	21.4%	100.0%
		% within Angka_Kuman_Udara	100.0%	30.0%	66.7%
		% of Total	52.4%	14.3%	66.7%
	Memenuhi Syarat	Count	0	7	7
		Expected Count	3.7	3.3	7.0
		% within Pencahayaan	0.0%	100.0%	100.0%
		% within Angka_Kuman_Udara	0.0%	70.0%	33.3%
		% of Total	0.0%	33.3%	33.3%
Total		Count	11	10	21
		Expected Count	11.0	10.0	21.0
		% within Pencahayaan	52.4%	47.6%	100.0%
		% within Angka_Kuman_Udara	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	52.4%	47.6%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	11.550 ^a	1	.001		
Continuity Correction ^b	8.615	1	.003		

Likelihood Ratio	14.516	1	.000		
Fisher's Exact Test				.001	.001
Linear-by-Linear Association	11.000	1	.001		
N of Valid Cases	21				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.33.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	.742	.001
	Cramer's V	.742	.001
	Contingency Coefficient	.596	.001
N of Valid Cases		21	

Lampiran 6

A. Hasil pemeriksaan angka kuman



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR
 Alamat : Jalan Sanitasi No. 1 Sidakarya, Denpasar
 Telp : (0361) 710447, Faksimile : (0361) 710448
 Laman (Website) : <https://www.poltekkes-denpasar.ac.id/>
 Email : info@poltekkes-denpasar.ac.id



Nomer Agenda : 02/Lab/VI/2022
 Kepada :
 Perihal : Hasil Laboratorium
 Yth. Rs. Mata Bali Mandara
 Jenis Pemeriksaan : Pemeriksaan Mikrobiologi udara
 Jl. Angsoka No. 8 Denpasar
 Asal Sampel : Ruang Operasi Rs. Mata Bali Mandara
 Petugas Pengambil Sampel : I Ketut Semadi Widiantara

HARI I

No	Sampel	Tgl Pengambilan	Satuan	Hasil Pemeriksaan	Maksimum diperbolehkan	Ket
		Tgl Pemeriksaan				
1	OK 1	27/05/2022 27/05/2022	CFU/m ³	23	10	
2	OK 2	27/05/2022 27/05/2022	CFU/m ³	10	10	
3	OK 3	27/05/2022 27/05/2022	CFU/m ³	23	10	
4	OK 4	27/05/2022 27/05/2022	CFU/m ³	73	10	
5	OK 5	27/05/2022 27/05/2022	CFU/m ³	25	10	
6	OK 6	27/05/2022 27/05/2022	CFU/m ³	17	10	
7	OK 7	27/05/2022 27/05/2022	CFU/m ³	23	10	

Ket : Baku Mutu Menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.

Mengetahui,
 Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan



U Wayan Satrio, S.KM, M.Si
 NIP. 196404041986031008

Denpasar, 10 Juni 2022
 PLP Lab Kesling



Iin Indayani, S.KM
 NIP. 198303282010122001



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR

Alamat : Jalan Sanitasi No. 1 Sidakarya, Denpasar

Telp : (0361) 710447, Faksimile : (0361) 710448

Laman (Website) : <https://www.poltekkes-denpasar.ac.id/>

Email : info@poltekkes-denpasar.ac.id



Nomer Agenda : 02/Lab/VI/2022
Kepada :
Perihal : Hasil Laboratorium
Yth. Rs. Mata Bali Mandara
Jenis Pemeriksaan : Pemeriksaan Mikrobiologi udara
Jl. Angsoka No. 8 Denpasar
Asal Sampel : Ruang Operasi Rs. Mata Bali Mandara
Petugas Pengambil Sampel : I Ketut Semadi Widiantara

HARI II


No	Sampel	Tgl Pengambilan	Satuan	Hasil Pemeriksaan	Maksimum diperbolehkan	Ket
		Tgl Pemeriksaan				
1	OK 1	30/05/2022 30/05/2022	CFU/m ³	25	10	
2	OK 2	30/05/2022 30/05/2022	CFU/m ³	10	10	
3	OK 3	30/05/2022 30/05/2022	CFU/m ³	4	10	
4	OK 4	30/05/2022 30/05/2022	CFU/m ³	14	10	
5	OK 5	30/05/2022 30/05/2022	CFU/m ³	12	10	
6	OK 6	30/05/2022 30/05/2022	CFU/m ³	17	10	
7	OK 7	30/05/2022 30/05/2022	CFU/m ³	9	10	

Ket : Baku Mutu Menggunkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan


I Wayan Sali S.KM.M.Si
NIP. 196404041986031008

Denpasar, 10 Juni 2022
PLP Lab Kesling


In Indiyani, S.KM
NIP. 198303282010122001



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR
Alamat : Jalan Sanitasi No. 1 Sidakarya, Denpasar
Telp : (0361) 710447, Faksimile : (0361) 710448
Laman (Website) : <https://www.poltekkes-denpasar.ac.id/>
Email : info@poltekkes-denpasar.ac.id



Nomer Agenda : 02/Lab/VI/2022
Perihal : Hasil Laboratorium
Jenis Pemeriksaan : Pemeriksaan Mikrobiologi udara
Asal Sampel : Ruang Operasi Rs. Mata Bali Mandara
Petugas Pengambil Sampel : I Ketut Semadi Widiantara

Kepada
Yth. Rs. Mata Bali Mandara
Jl. Angsoka No 8 Denpasar

HARI III


No	Sampel	Tgl Pengambilan	Satuan	Hasil Pemeriksaan	Maksimum diperbolehkan	Ket
		Tgl Pemeriksaan				
1	OK 1	31/05/2022 31/05/2022	CFU/m ³	1	10	
2	OK 2	31/05/2022 31/05/2022	CFU/m ³	2	10	
3	OK 3	31/05/2022 31/05/2022	CFU/m ³	0	10	
4	OK 4	31/05/2022 31/05/2022	CFU/m ³	3	10	
5	OK 5	31/05/2022 31/05/2022	CFU/m ³	3	10	
6	OK 6	31/05/2022 31/05/2022	CFU/m ³	1	10	
7	OK 7	31/05/2022 31/05/2022	CFU/m ³	11	10	

Ket : Baku Mutu Menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan


I Wayan Sakti S.K.M.M.Si
NIP.196404041986031008

Denpasar, 10 Juni 2022
PLP Lab Kesling


In Indayani, S.K.M
NIP. 198303282010122001

Lampiran 7

Dokumentasi penelitian



Pengukuran pencahayaan ruang operasi



Alat ukur pencahayaan (lux meter)



Pengambilan sampel mikrobiologi udara



Pengambilan sampel mikrobiologi udara



Ruang Operasi RS Mata
Bali Mandara



Ruang Operasi RS Mata Bali Mandara



Edit



Data Skripsi Mahasiswa

N I M P07133221055
 Nama Mahasiswa I Ketut Semadi Widiantara
 Info Akademik Fakultas : Jurusan Kesehatan Lingkungan - Jurusan Program Studi Sanitasi Lingkungan
 Program Sarjana Terapan Alih Jenjang
 Semester : 3

Skripsi Bimbingan Jurnal Ilmiah Seminar Proposal Syarat Sidang

Bimbingan				
No	Dosen	Topik	Tanggal Bimbingan	Validasi Dosen
1	196212311981021005 - I KETUT ARYANA, BE, SST, M.Si	Bimbingan permasalahan yang ditemukan di RS Mata Bali Mandara untuk diangkat menjadi judul	8 Feb 2022	✓
2	196212311981021005 - I KETUT ARYANA, BE, SST, M.Si	Bimbingan judul	10 Feb 2022	✓
3	196212311981021005 - I KETUT ARYANA, BE, SST, M.Si	Bimbingan Bab I, halaman sampul, daftar isi dan penguatan latar belakang	1 Apr 2022	✓
4	196212311981021005 - I KETUT ARYANA, BE, SST, M.Si	Bimbingan Bab II, penambahan teori dan faktor-faktor yang mempengaruhi angka kuman udara	2 Apr 2022	✓
5	196212311981021005 - I KETUT ARYANA, BE, SST, M.Si	Bimbingan Bab III, Bimbingan perbaikan kerangka konsep	6 Apr 2022	✓
6	196212311981021005 - I KETUT ARYANA, BE, SST, M.Si	Bimbingan Bab IV dan merapikan penulisan	7 Apr 2022	✓
7	196412271986031002 - I WAYAN JANA, SKM, M.Si	Bimbingan penulisan anak sub Bab	14 Apr 2022	✓
8	196412271986031002 - I WAYAN JANA, SKM, M.Si	Bimbingan pengaturan margin	15 Apr 2022	✓
9	196412271986031002 - I WAYAN JANA, SKM, M.Si	Penambahan judul tabel, penomoran sub bab, dan penulisan daftar pustaka	16 Apr 2022	✓
10	196412271986031002 - I WAYAN JANA, SKM, M.Si	Bimbingan penambahan judul tabel dan pengaturan keterangan kerangka konsep agar menjadi 1 halaman dengan gambar kerangka konsep	17 Apr 2022	✓
11	196412271986031002 - I WAYAN JANA, SKM, M.Si	Bimbingan daftar isi dan daftar tabel	13 Apr 2022	✓
12	196412271986031002 - I WAYAN JANA, SKM, M.Si	Bimbingan penulisan penggunaan nama latin	18 Apr 2022	✓
13	196212311981021005 - I KETUT ARYANA, BE, SST, M.Si	Bimbingan perbaikan variabel penelitian	21 Apr 2022	✓
14	196212311981021005 - I KETUT ARYANA, BE, SST, M.Si	Bimbingan persiapan penelitian.	28 Apr 2022	✓
15	196212311981021005 - I KETUT ARYANA, BE, SST, M.Si	Bimbingan rencana pemeriksaan sampel penelitian	29 Apr 2022	✓
16	196212311981021005 - I KETUT ARYANA, BE, SST, M.Si	Bimbingan Bab V Kuat lemahnya hubungan antar variabel beserta tabel	2 Jun 2022	✓
17	196212311981021005 - I KETUT ARYANA, BE, SST, M.Si	Bimbingan Bab VI Kesimpulan dan penambahan saran	3 Jun 2022	✓
18	196212311981021005 - I KETUT ARYANA, BE, SST, M.Si	Bimbingan daftar lampiran, abstrak, surat pernyataan bebas plagiat, ringkasan penelitian dan merapikan penulisan.	4 Jun 2022	✓
18	196412271986031002 - I WAYAN JANA, SKM, M.Si	Bimbingan daftar isi dan daftar tabel	5 Jun 2022	✓
19	196412271986031002 - I WAYAN JANA, SKM, M.Si	Bimbingan penulisan anak sub bab dan penggunaan nama latin	6 Jun 2022	✓
20	196412271986031002 - I WAYAN JANA, SKM, M.Si	Bimbingan perbaikan tabel.	10 Jun 2022	✓
21	196412271986031002 - I WAYAN JANA, SKM, M.Si	Bimbingan pengaturan margin dan merapikan tulisan	11 Jun 2022	✓
22	196412271986031002 - I WAYAN JANA, SKM, M.Si	Bimbingan penulisan abstrak dan ringkasan penelitian	13 Jun 2022	✓
23	196412271986031002 - I WAYAN JANA, SKM, M.Si	Bimbingan daftar lampiran	14 Jun 2022	✓

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI REPOSITORY

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Ketut Semadi Widiantera
NIM : P07133221055
Program Studi : Sanitasi Lingkungan
Jurusan : Kesehatan Lingkungan
Tahun Akademik : 2022
Alamat : Br. Dinas Bangbang Biaung, Desa Duda,
Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem
Nomor HP/Email : 081339669145

Dengan ini menyerahkan skripsi Tugas Akhir dengan Judul:

Hubungan Pencahayaan Dengan Angka Kuman Udara di Ruang Operasi Rumah Sakit Mata Bali Mandara Tahun 2022

1. Dan Menyetujuinya menjadi hak milik Poltekkes Kemenkes Denpasar serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihkan mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.
2. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala tuntutan hokum yang timbul akan saya tanggung pribadi tanpa melibatkan pihak Poltekkes Kemenkes Denpasar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, Juni 2022

Yang menyatakan,



I Ketut Semadi Widiantera

I Ketut Semadi Widiantera

NIM : P07133221055