

Lampiran 1 Formolir IKL

FORMULIR INSPEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN DEPOT AIR MINUM

Nama DAM :

Alamat :

Nomor Induk Berusaha/NIB :

Nama Pengelola/Pemilik/

Penanggung Jawab TPP :

Jumlah Penjamah Pangan

/Operator DAM :

Tanggal/Bulan/Tahun

Mulai Beroperasi :

Lokasi/Tempat Sumber

Air Baku :

Luas bangunan :

Tanggal Penilaian :

No	Kriteria Penilaian	Skor jika tidak sesuai (Lingkari pada kolom yang sesuai)
Inspeksi Area Luar TPP		
A	Lokasi	
1	Lokasi bebas banjir	3
2	Lokasi bebas dari pencemaran bau/asap/debu/kotoran	1
3	Lokasi bebas dari sumber vektor dan binatang pembawa penyakit	1
B	Desain Bangunan Luar	
1	Bangunan:	
	a. Bahan bangunan kuat	1
	b. Mudah dibersihkan	1
	c. Mudah dalam pemeliharaan	1
	d. Tidak ada lubang/retakan yang terbuka ke area dalam bangunan (tempat sarang atau akses vektor dan binatang pembawa penyakit masuk ke area pengolahan)	1
	e. Tidak ada sawang/bebas kotoran	1
2	Terdapat drainase yang:	
	a. Bersih	1
	b. Tidak ada luapan air / sumbatan	1
3	Tersedia wastafel untuk cuci tangan	1
4	Wastafel:	
	a. Terdapat petunjuk cuci tangan	1

	b.	Terdapat sabun cair untuk cuci tangan	2
	c.	Tersedia air mengalir	2
	d.	Tersedia pengering tangan	1
	e.	Bahan kuat	1
	f.	Desain mudah dibersihkan	1
Inspeksi Area Dalam atau Proses Depot Air Minum			
A	Desain Bangunan dan Fasilitasnya		
1	Dinding:		
	a.	Bersih (tidak ada kotoran, jamur atau cat mengelupas)	1
	b.	Tidak retak	1
	c.	Berwarna terang	1
2	Lantai:		
	a.	Bersih (tidak ada kotoran atau jamur)	1
	b.	Bahan kuat (tidak retak)	1
	c.	Tidak ada genangan air (struktur lantai landai ke arah pembuangan air)	1
	d.	Kedap air	1
	e.	Permukaan rata	1
3	Langit-langit:		
	a.	Bersih (tidak ada kotoran atau jamur)	1
	b.	Kuat	1
	c.	Mudah dibersihkan	1
	d.	Permukaan rata (jika tidak rata maka harus bersih, bebas debu atau vektor dan binatang pembawa penyakit)	1
	e.	Berwarna terang	1
4	Ketinggian cukup (peralatan tidak menyentuh langit-langit)		1
5	Pencahayaannya cukup dan lampu tercover (cover terbuat dari material yang tidak mudah pecah)		1
6	Tidak ada vektor dan binatang pembawa penyakit atau hewan peliharaan berkeliaran di area ini		3
7	Metode pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit tidak menggunakan racun tetapi jebakan/perangkap yang tidak mengontaminasi pangan		3
8	Bahan kimia non pangan yang digunakan pada area ini memiliki label identitas dengan volume sesuai penggunaan harian (bukan kemasan besar)		2
9	Ventilasi udara cukup		1
10	Terdapat tempat sampah		2
10	Tempat sampah:		
	a.	Tertutup rapat	2
	b.	Tidak ada bau yang menyengat	2
	c.	Tidak ada tumpukan sampah. Frekuensi pembuangan teratur	2
11	Pembuangan minimal 1 X 24 jam		1
11	Memiliki akses ke kamar mandi atau jamban		2

12	Jika DAM memiliki toilet di dalam bangunan, maka:	
	Desain:	
	1. Kuat	1
	a. 2. Permukaan halus	1
	3. Mudah dibersihkan	1
	4. Pintu tidak membuka langsung ke ruang pengolahan	3
	b. Jumlah cukup	1
	Tersedia:	
	1. Air mengalir	3
	2. Sabun cair untuk cuci tangan	3
	c. 3. Tempah sampah	1
	4. Tisu/pengering	2
1	5. Ventilasi yang baik	2
	6. Petunjuk cuci tangan setelah dari toilet	2
	B Penjamah Pangan/Operator DAM	
	Personil yang bekerja pada area ini:	
	a. Sehat	3
	b. Menggunakan pakaian kerja yang hanya digunakan di tempat kerja	2
	c. Berkuku pendek, bersih dan tidak memakai pewarna kuku	3
	d. Selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan secara berkala saat mengolah pangan	3
	Pada saat menangani pangan tidak:	
	e. 1. merokok	3
	2. bersin atau batuk di atas pangan langsung	3
	3. meludah	3
	f. Jika terluka maka luka ditutup dengan perban/sejenisnya dan ditutup penutup tahan air dan kondisi bersih	3
	g. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan	1
	h. Pengelola/pemilik/penanggung jawab/dan penjamah pangan memiliki sertifikat telah mengikuti pelatihan higiene sanitasi Depot Air Minum	3
1	C Peralatan	
	Peralatan (pipa pengisian air baku, pompa penghisap dan penyedot, keran pengisian air minum, keran pencucian/pembilasan galon, kran penghubung, dan peralatan disinfeksi) yang digunakan:	
	a. Bahan kuat	2
	b. Tidak berkarat	3
	c. Tara pangan (<i>food grade</i>)	3
	e. Bersih sebelum digunakan	3
	d. Setelah digunakan kondisi bersih dan kering	2
	Mikrofilter	
	a. Tara pangan (<i>food grade</i>)	3

	b.	Dalam masa pakai/tidak kedaluwarsa (dibuktikan dengan dokumen/rekaman mikrofilter dari pabrik)	3
	c.	Terdapat lebih dari satu mikro filter dengan ukuran berjenjang	3
	d.	Pembersihan menggunakan sistem pencucian terbalik (<i>back washing</i>)	3
	e.	Jika sistem pembersihan <i>back washing</i> tidak tersedia, maka DAM harus memiliki jadwal pengantian tabung mikrofilter secara rutin (dibuktikan dengan rekaman penggantian mikrofilter)	3
3		Terdapat peralatan sterilisasi/disinfeksi air (contoh: <i>Ultra Violet</i> , <i>Ozonisasi</i> atau <i>Reverse Osmosis</i>)	3
		Peralatan sterilisasi:	
	a.	Berfungsi dengan baik	3
4	b.	Masa pakai peralatan sterilisasi sesuai dengan standar pabrikan alat tersebut dibuktikan dengan catatan tanggal pemasangan dan data standar masa pakai alat (dapat diperoleh dari kemasan pabrikan peralatan).	3
		Tandon air baku:	
5	a.	Tara pangan (<i>food grade</i>)	3
	b.	Tertutup dan terlindungi dari cahaya matahari langsung	2
6		Terdapat fasilitas pencucian dan pembilasan galon air	3
7		Fasilitas pengisian galon air dalam ruangan tertutup	3
		Wadah/galon:	
	a.	Sebelum dilakukan pengisian dilakukan penyikatan bagian dalam galon sekitar 30 detik	3
8	b.	Pembilasan sebelum pengisian dilakukan dengan penyemprotan air produk selama 10 detik	3
	c.	Sesudah terisi maka disimpan dalam kondisi tertutup rapat	3
	d.	Galon yang sudah terisi langsung diberikan kepada konsumen dan tidak boleh disimpan pada DAM lebih dari 1x24 jam	1
D Air Baku			
1		Terdapat bukti tertulis nota pembelian air baku dari perusahaan pengangkutan air/sertifikat sumber air	3
Total Nilai Ketidaksesuaian			165

$$\text{Rumus Perhitungan} = 100 - ((\text{total nilai ketidaksesuaian} / 165) * 100)$$

F Produk Akhir	
1	Produk akhir air minum yang dihasilkan oleh DAM sesuai dengan persyaratan kualitas air minum sesuai peraturan terkait yang berlaku tentang persyaratan kualitas air minum
2	Melakukan pengujian semua parameter (sesuai persyaratan yang berlaku) minimal sekali dalam 6 (enam) bulan secara mandiri di laboratorium terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah daerah

3	Melakukan pengujian <i>E. coli</i> setiap tiga bulan sekali secara mandiri di laboratorium terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah daerah
4	Melaporkan hasil analisis air kepada dinas kesehatan minimal dua kali dalam setahun

Lampiran 2. Surat Pengantar Penelitian dari Kampus



Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Politeknik Kesehatan Denpasar
Jalan Sanitasi No.1, Sidakarya
Denpasar Selatan, Bali 80224
(0361) 710447
<https://www.poltekkes-denpasar.ac.id>

Nomor : PP.01.04/F.XXIV.16.1/225/2026
Hal : Mohon Data Awal

27 Februari 2026

Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar
Jl. Maruti No 8 Pemecutan Kaja, Denpasar

Dalam rangka penyusunan proposal tugas akhir Program Studi Sanitasi Program Diploma Tiga Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun Akademik 2025/2026, kami mohon kepada kepala Kelurahan Pedungan Denpasar Selatan memberikan ijin mahasiswa kami untuk mencari data awal di wilayah kerja Kelurahan Pedungan Denpasar Selatan.

Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian sbb.:

nama : Elvian Vine Dapa Taka
NIM : P 07133123011
prodi : Sanitasi Program Diploma Tiga
wa/hp : 082146042195
semester : VI
gmail. : elvindapataka@gmail.com

Data yang dicari :

1. Jumlah Depot yang sudah memiliki surat izin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

a.n. Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar
Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan,



I Wayan Jana, SKM, M.Si
NIP 196412271986031002

Tembusan:

1. Wakil Direktur I Poltekkes Kemenkes Denpasar.
2. Kepala Kelurahan Pedungan Denpasar Selatan
3. Kepala UPTD Puskesmas IV Dinkes Kec. Denpasar Selatan


Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



Lampiran 3. Surat Balasan dari Dinas

	PEMERINTAH KOTA DENPASAR DINAS KESEHATAN Jl. Maruti No. 8 Denpasar, Telepon (0361) 424801 Fax (0361) 425369 Laman : www.denpasarkota.go.id, Pos-el : kesehatan@denpasarkota.go.id
Denpasar, Buda Kliwon Ugu - 4 Maret 2026	
Nomor	: B/000.9.6.1/898/DIKES
Sifat	: Biasa
Lampiran	: -
Hal	: Permohonan Izin Data Awal
Yth. Kepala UPTD Puskesmas IV Dinas Kesehatan Kec.Denpasar Selatan	
di – Denpasar	
Menindaklanjuti surat dari Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar, Nomor PP.01.04/F.XXIV.16.1/225/2026, tanggal 27 Februari 2026. Perihal permohonan data awal dalam rangka tugas akhir, atas nama : Nama : Elvian Vine Dapa Taka NIM : P07133123011 Data yang dicari : Jumlah Depot yang sudah memiliki surat izin. Dengan ini kami sampaikan agar saudara Kepala Puskesmas dapat membantu dan memfasilitasi pengambilan data dimaksud sesuai ketentuan berlaku. Demikian kami sampaikan,atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.	
Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar	
	
dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes. Pembina Tk. I NIP. 196709151998032003	
Tembusan:	
1. Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar 2. Ybs	
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Sber dan Sandi Negara (BSSN).	
	Semua jenis layanan di Dinas Kesehatan Kota Denpasar tidak dikenakan biaya. Untuk menjaga integritas seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kota Denpasar tidak menerima pemberian sesuatu dalam bentuk apapun. Bagi penerima layanan dilarang member sesuatu dalam bentuk apapun, jika ada yang meminta sesuatu dengan mengatasnamakan Dinas Kesehatan Kota Denpasar, dipastikan merupakan penipuan dan dapat dilaporkan melalui email kesehatan@denpasarkota.go.id dengan disertai bukti otentik.

Lampiran 4.Dena



Lampiran 5. Dokumentasi



Kondisi lantai di area pengisian air minum isi ulang di pulau kawo



Mewancarai karyawan yang bekerja di depot air minum isi ulang di pulau moyo



Tangki di gunakan untuk menyimpan air baku sebelum diproses lebih lanjut di banjar pitik.



Proses pengisian galon untuk diberikan kepada pembeli.

Lamiran 6 Hasil Bimbingan Siak

Data Skripsi Mahasiswa						
N I M	P07133123011					
Nama Mahasiswa	Elvian Vine Dapa Taka					
Info Akademik	Fakultas : Jurusan Kesehatan Lingkungan - Program Studi Program Studi Sanitasi					
	Semester : 6					

Skripsi	Bimbingan	Jurnal Ilmiah	Syarat Sidang	Sidang Skripsi
---------	-----------	---------------	---------------	----------------

Bimbingan						
No	Dosen	Topik	Masukan Dosen	Tanggal Bimbingan	Validasi Dosen	Aksi
1	196212311981021005 - I KETUT ARYANA, BE, SST, M.Si	Bimbingan judul	sesuaikan dengan latar belakang masalah	1 Januari 2026	✓	
2	196212311981021005 - I KETUT ARYANA, BE, SST, M.Si	Bimbingan BAB 1	Latar belakang masalah bisa dipertajam sesuai masalah yang ada	9 Februari 2026	✓	
3	196212311981021005 - I KETUT ARYANA, BE, SST, M.Si	Bimbingan mengenai pengertian keadaan sanitasi	Baca buku dan referensi yang berhubungan dengan sanitasi	12 Februari 2026	✓	
4	196212311981021005 - I KETUT ARYANA, BE, SST, M.Si	Bimbingan online tentang isi bab 1	Isi sesuai dengan judul TA	18 Februari 2026	✓	
5	196512311988031013 - Drs. I MADE BULDA MAHAYANA, SKM, M.Si	Mengenai lamiran	Izin penelitian, rekapan data, kaji etik, turnitin dan foto kegiatan	20 Februari 2026	✓	
6	196512311988031013 - Drs. I MADE BULDA MAHAYANA, SKM, M.Si	Bimbingan huruf	Perhatikan pedoman penulisan di ikuti tempat tulis terpisah dan istilah asing cetak miring	9 Februari 2026	✓	
7	196512311988031013 - Drs. I MADE BULDA MAHAYANA, SKM, M.Si	Bimbingan online perbaikan huruf	Sub-sub Bab hanya huruf paling awal kata yang huruf besar	18 Februari 2026	✓	
8	196512311988031013 - Drs. I MADE BULDA MAHAYANA, SKM, M.Si	Penulisan supaya dokumen terlihat rapi	Awal pengetikan dimulai rata kiri	23 Februari 2026	✓	
9	196212311981021005 - I KETUT ARYANA, BE, SST, M.Si	Bimbingan mengenai penelitian di Pedungan Denpasar Selatan	Cari gambaran Desa pedungan secara keseluruhan sesuai dengan judul yang akan dicari	27 April 2026	✓	
10	196212311981021005 - I KETUT ARYANA, BE, SST, M.Si	Pengamatan hasil	Sesuaikan dengan proposal yang sdh dikoreksi	1 April 2026	✓	
11	196212311981021005 - I KETUT ARYANA, BE, SST, M.Si	Bimbingan Pembahasan	Pembahasan sesuaikan dengan masalah yang didapat	1 April 2026	✓	
12	196212311981021005 - I KETUT ARYANA, BE, SST, M.Si	Perbaikan hasil dari depot 1 sampe depot 10	Buat daftar tabel sesuai depot yang didapat dan hasilnya cantumkan masalah yang ada	4 April 2026	✓	
12	196512311988031013 - Drs. I MADE BULDA MAHAYANA, SKM, M.Si	Konsultasi revisi bab V mengenai huruf	Ganti Sub Bab yang menggunakan huruf capital (besar semua)	1 April 2026	✓	
13	196512311988031013 - Drs. I MADE BULDA MAHAYANA, SKM, M.Si	Revisi hasil dan perbaikan Tabel	Persyaratan tabel, apa dimana dan kapan	3 April 2026	✓	
14	196512311988031013 - Drs. I MADE BULDA MAHAYANA, SKM, M.Si	Perbaikan penulisan dari bab V dan Bab IV	Simpulan bukan Kesimpulan	4 April 2026	✓	
15	196512311988031013 - Drs. I MADE BULDA MAHAYANA, SKM, M.Si	Peyempurnaan tulisan	Masih ada ada tanda baca mepet dengan kata terdekat dan beberapa kata dengan kata lain mepet	6 April 2026	✓	

Lampiran 7 Hasil cek Turnitin

7fa052f1d8e5771a_TINJAUAN KEADAAN SANITASI DEPOT
AIR MINUM ISI ULANG DI KELURAHAN PEDUNGAN DENPSAR
SELATAN

ORIGINALITY REPORT

27%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	repository.poltekkes-denpasar.ac.id Internet	521 words — 7%
2	adoc.pub Internet	87 words — 1%
3	digitib.tain-palangkaraya.ac.id Internet	81 words — 1%
4	es.scribd.com Internet	62 words — 1%
5	journal.universitaspahlawan.ac.id Internet	62 words — 1%
6	ejournal.poltekkes-smg.ac.id Internet	49 words — 1%
7	docobook.com Internet	47 words — 1%
8	ecampus.poltekkes-medan.ac.id Internet	43 words — 1%
9	simdos.unud.ac.id Internet	37 words — 1%

10	repository.its.ac.id Internet	34 words — < 1%
11	www.scribd.com Internet	32 words — < 1%
12	www.bajangjournal.com Internet	30 words — < 1%
13	eprints.walisongo.ac.id Internet	29 words — < 1%
14	Elsa Aru, Yeremia S. Mokosuli, Helen J. Lawalata. "Analisis Mikrobiologis Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Minahasa: Studi Kasus Kontaminasi Bakteri Coliform di Tataaran Patar", Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 2025 Crossref	27 words — < 1%

II	Librianti Virdha Amartya, Joko Tri, Dewanti Nikie Astorina Yunita. "Hubungan Sanitasi Tempat, Sanitasi Peralatan Dan Higiene Penjamah Dengan Bakteri Coliform Pada Depot Air Minum Di Kecamatan Sukmajaya", JURNAL KESEHATAN LINGKUNGAN:Jurnal dan Aplikasi Teknik Kesehatan Lingkungan, 2023	27words- <	1%
II	eiournal.unsrat.ac.id	25 words-<	1%
m	repository.stikespantirapih.ac.id	24words- <	1%
III	journal.unsil.ac.id	22words-<	1%
m	repository.usu.ac.id	21 words-<	1%
IJ	etheses.uin-malang.ac.id	20words- <	1%
m	mhs.stikim.ac.id	20 words-<	1%
m	ojs.uho.ac.id	20words- <	1%
II	Diva Aulia Nathasya, Adinda Azima Riskiya Sibarani, Amalia Rahmi Nasution, Aprida Aulia Rizki et al. "Evaluasi Kandungan Escherichia coli dalam Air Bersih dan Air Minum Rumah Tangga di Wilayah Puskesmas Bandar Senembah, Kota Binjai", An-Nadaa Jurnal Kesehatan Masyarakat. 2025	19 words _ <	1 o/o
m	123dok.com	18words- <	1%
	core.ac.uk	18 words - <	1%
m	jurnal.fkmumi.ac.id	18 words - <	1%
II	repository.uin-alauddin.ac.id	18 words - <	1%
m	Tri Indaswary Moruk, Ratih Purwanti, Uba1dillah. "UJ * I Cemar an Ba k ten * Co l f i o r m d an Esch ere h i a co l i pada Air Galon Isi Ulang dengan Metode MPN di Daerah	17 d 5 wor - <	1 o/o

Condong Catur, Kecamatan Depok Steman Daerah Istimewa
Yogyakarta", Jurnal Permata Indonesia, 2025
[Crossref](#)

 Wlwin Kob1, Haerunnlsa Pakaya. "Penilaian
Potensi Objek Daya Tarik Wisata Alam di Pantai
Kurenal Desa Botubaran1, Kecamatan Kablla, Kabupaten Bone
Bolango", JURNAL PENDIDIKAN IPS, 2026
[Crossref](#)

 anzdoc.com 17 words- < 1 %
[Crossref](#)

 pdfcoffee.com 17 words- < 1 %
[Crossref](#)

 pramudyarum.wordpress.com 17 words- < 1 %
[Crossref](#)

 digilib.uinsby.ac.id 16 words- < 1 %
[Crossref](#)

 lppm.stikesubudlyah.ac.id 16 words- < 1 %
[Crossref](#)

 repository.unar.ac.id 16 words- < 1 %
[Crossref](#)

 Ria Ayu Dewanti, Lilis Sulistyori. "ANALISIS
d < 1 %

KUALITAS BAKTERIOLOGIS AIR MINUM ISI ULANG¹⁴ words-
DI KELURAHAN SEMEMI. KECAMATAN BENOWO", The
Indonesian Journal of Public Health, 2017
[Crossref](#)

 jurnal.akbidalhikmah.ac.id 14 words - < 1 %
[Crossref](#)

 repository.ugi.ac.id 14 words - < 1 %
[Crossref](#)

 www.slideshare.net 14 words - < 1 %

 Siti Nur Azizah, Altaf Abdurahman, Lulu Nurul
Khasanah, Andi Rosa. "Potensi Ekologi Sumber

Daya Laut: Pemberdayaan Nelayan Berbasis Tafsir Ilmiah Untuk
Konservasi di Daerah Karangjaya", Jurnal Pengabdian
Masyarakat dan Riset Pendidikan, 2025
[Crossref](#)

 scholar.unand.ac.id 13 words- < 1 %
[Crossref](#)

 repository.unsil.ac.id 12 words- < 1 %
[Crossref](#)

 Raja Nauli Rambe Rambe, Yuyun Priwahyuni,
Hayana Hayana. "ANALISIS PENGOLAHAN AIR

MINUM ISI ULANGTERHADAP KUALITAS BAKTERIOLOGIS
(Escherichia coli) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS UKUIT TAHUN
2021", Media Kesmas (Public Health Media), 2022
Crossref

	eprints.iain-surakarta.ac.id 10101	11 words-<	1%
	raja1tugas.blogspot.com 7ferm 1	11 words-<	1%
	repo.stikesperintis.ac.id rnitemet	11 words-<	1%
	yaniialkarimsyahlan.blogspot.com W 000	11 words-<	1%
	Edy Ariyanto, Zuhropal Hadi, Muhammad Febriza Aquarista, Ahmad Fauzan, Fachrudin Fachrudin. "Faktor Yang Berhubungan Dengan Penerapan Perilaku Hygiene Depot Air Minum Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kuala Kapuas Tahun 2024", An-NadaaJurnal Kesehatan Masyarakat, 2024 Cro :ref	10 words - <	1%
	docplayer.info 7cm 1	10 words - <	1%
	eprints.radenfatah.ac.id tettlet	10 words - <	1%
	eprints.uny.ac.id tt'm.-1	10 words - <	1%
	medla.nelic1.com tef1 1	10 words - <	1%
	medium.com 0H0mN	10 words - <	1%
	ngleluribasaJawa.wordpress.com 1:00 C	10 words - <	1%
	ejurnal.poltekkes-tjk.ac.id itemec	9words-<	1%
	eprints.poltekkesjogja.ac.id 0'm 1 r	9words-<	1%
	fkm.unsrat.ac.id l(frnel	9words-<	1%
	repositori.kemdikbud.go.id		

	inttnet	9words- <	1%
m	text-id.123dok.com rntt	9words-<	1%
II	Evino Sugriarta. "HYGIENESANITASI DEPOT AIR MINUM", Jurnal Sehat Mandiri, 2018 Crossref	Swords-<	1%
II	Najwa Reisha Az. Zahra, Lilis Sulistyorini. "PELATIHAN KADER ANTI HIPERTENSI SEBAGAI UPAYA KOLABORATIF DALAM PENCEGAHAN HIPERTENSI DI MASYARAKAT", JMM Ujurnal Masyarakat Mandiri), 2025 Ctref	Swords-<	1%
m	eprints.umm.ac.id f,net	Swords-<	1%
II	fh.unsoed.ac.id inle-met	Swords-<	1%
m	Journal.ipb.ac.1d inttnet	Swords-<	1%
m	repo.poltekkes-medan.ac.id rne,	Swords-<	1%
m	repository.uin-suska.ac.id rnet	Swords-<	1%
m	repository.unusa.ac.id rref	Swords-<	1%
II	repository.usd.ac.id rnet	Swords-<	1%

II	wartaandalas.lppm.unand.ac.id lrrnet	Swords-<	1%
m	wrahadiatmaja.blogspot.com fHnet	Swords-<	1%
m	www.ejournal-s1.undip.ac.id net	Swords-<	1%
m	www.rumahjurnal.or.id net	Swords-<	1%
II	Bisriansyah Arraniri, Mustakim Sahdan, Tanti Rahayu, Agus Setyobudi. "HUBUNGAN SANITASI DENGAN KEBERADAAN BAKTERI ESCHERICHIA COLI PADA DEPOT AIR MINUM 151ULANG DI KELURAHAN OESAPA KOTA KUPANG", PREPOTIF: JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT, 2025 (rDI, l;ref	7 words_ <	1%

m Nadya Nabila Alisya, Muhammad Khidri Alwi, Fa1rus Pnhat1n Idris. "Stud, Kadar Kesadahan Total 7 words_< **1** o/o

Air Minum dalam Kemasan (AMOK) Merck Lokal di Kata Makassar", Window of Public HealthJournal, 2021
Cr □ rt-f

|| Sarah Atyikah, Herniwanti Herniwanti, Novita Rany, Oktavia Dewi, Iswadi Iswadi.Jurnal Kesehatan Manarang, 2021 7words-< **1o/o**
Cr rd

m Awliya Nur Marhamah, Bud, Santoso, Bud, Santoso. "Kualitas air minum isi ulangpada depot air minum di Kabupaten Manokwan Selatan", Cassowary, 2020 6 words_< **1** o/o
Cr □, □ref

m Perisa1P.Rumondor, John Porotu'o, Olivia Waworuntu. "IDENTIFIKASI BAKTERI PADA DEPOT 6 words _< **1** o/o

AIR MINUM ISI ULANG DI KOTA MANADO",Jurnal e-Biomedik, 2014
(rO', rc-r

m repository.radenIntan.ac.id 6words-< **1o/o**
r"la-mel

m www.batamnews.co.id 6words-< **1o/o**

0 F
0 F

Off

Lampiran repostory

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI REPOSITORY

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Elvian Vine Dapa Taka

NIM :P07133123011

Program Studi :Diploma Tiga

Alamat :Pulau Moyo V No 5

Nomor HP/Email : 082146042195

Dengan ini menyerahkan KTI berupa Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan Keadaan Sanitasi Depot Air Mnum Isi Ulang di Kelurahan Pedungan Denpasar Selatan”

1. Dan menyetujui menjadi hak milik poltekkes kemenkes Denpasar serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif untuk disimpan, dialih mediakan,di kelola dalam pangkalan data dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta
2. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam skripsi ini.maka segala tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung pribadi tanpa melibatkan pihak poltekkes Kemenkes Denpasar

Dengan surat pernyataan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

asar 4 Juli 2026
Membuat Pernyataan
METERAN TEMPEL
4B77AOX046133123
Elvian Vine Dapa Taka
NIM.P07133123011